Rapporto di Prova n° 2137/15

Spett.Le

PIER H20 S.r.l.
VIA BISALTA, n° 70
12100 CUNEO (CN)

Data emissione rdp: 12/10/15

Data campionamento: 29/09/15 Ora di campionamento: /

Accettazione Campione: 30/09/15 Ora di accettazione: 09:00

Data inizio analisi: 30/09/15 Data fine analisi: 07/10/15

Descrizione Campione:

Cod. accettazione: **5222/15: ACQUA S. ALBANO STURA**

Campionamento: A CURA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Motivazione: AUTOCONTROLLO

Il presente Rapporto di Prova NON può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione SCRITTA del laboratorio. I risultati riportati sul presente Rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n° 2137/15

5222/15: ACQUA S. ALBANO STURA					
Parametro	**Unità di misura**	**Risultato**	**Incertezza ([5])**	**Metodo di prova**	**Valori limite o di riferimento [#]**
Odore	-	Inodore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003(*)	Non molesto
Colore	mg/l	0,19	-	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003(*)	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C	unità pH	7,04	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003(*)	6,5 ÷ 9,5
Durezza totale in gradi francesi	°F	30,26	-	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003(*)	15 ÷ 50 VALORE CONSIGLIATO
Residuo fisso a 180°C	mg/litro	213	-	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003(*)	1500
Sodio	mg/litro	11,88	-	APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003(*)	200
Calcio	mg/litro	71,34	-	APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003(*)	-
Magnesio	mg/litro	6,21	-	APAT CNR IRSA 3280 Man 29 2003(*)	-

La prova pH nelle acque è stata eseguita alle ore: 10:00 del 01.10.2015

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n° 2137/15

[#] I valori limite o di riferimento sono presi da (i limiti possono fare riferimento a metodiche diverse rispetto a quelle adottate dal laboratorio):

- Dlgs 31/2001

Riconoscimenti:

- *Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004*
- *Iscritto al n.56 del registro Regione Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari*
- *Qualificato dal Ministero della Salute tra i laboratori riconosciuti per effettuare analisi di fibre di amianto*

Il Responsabile Analisi Chimiche

Tenore Rossella

Il Responsabile Laboratorio

Boaglio Daniele

Firmato da:
BOAGLIO DANIELE
Motivo:
rdp

Luogo:
Cavallermaggiore
Data: 13/10/2015 09:13:28

Il Responsabile Medilabor

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com