Rapporto di Prova n° 2141/15

Spett.Le

PIER H20 S.r.l.
VIA BISALTA, n° 70
12100 CUNEO (CN)

Data emissione rdp: 12/10/15

Data campionamento: 02/10/15 — Ora di campionamento: 08:00

Accettazione Campione: 02/10/15 — Ora di accettazione: 13:30

Data inizio analisi: 02/10/15 — Data fine analisi: 07/10/15

Descrizione Campione:

Cod. accettazione: **5260/15: ACQUA VIA DALMASTRO CUNEO**

Campionamento: A CURA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Il campionamento non è accreditato da ACCREDIA

Motivazione: AUTOCONTROLLO

Il presente Rapporto di Prova NON può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione SCRITTA del laboratorio. I risultati riportati sul presente Rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n° 2141/15

5260/15: ACQUA VIA DALMASTRO CUNEO					
Parametro	**Unità di misura**	**Risultato**	**Incertezza ([5])**	**Metodo di prova**	**Valori limite o di riferimento [#]**
Conta microrganismi vitali a 22°C	UFC/ml	4	-	UNI EN ISO 6222:2001	100(!)
Conta microrganismi vitali a 36°C	UFC/ml	4	-	UNI EN ISO 6222:2001	20(!)
Conta Enterococchi	UFC/100ml	0	-	UNI EN ISO 7899-2:2003(*)	0
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	0	-	UNI EN ISO 9308-1:2014(*)	0
Conta Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	0	-	UNI EN ISO 16266:2008(*)	0
Odore	-	Inodore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003(*)	Non molesto
Colore	mg/l	0,20	-	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003(*)	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C	unità pH	7,03	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 ÷ 9,5
Durezza totale in gradi francesi	°F	17,8	-	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003(*)	15 ÷ 50 VALORE CONSIGLIATO
Residuo fisso a 180°C	mg/litro	143	-	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003(*)	1500
Sodio	mg/litro	7,63	-	APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003(*)	200
Calcio	mg/litro	42,52	-	APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003(*)	-
Magnesio	mg/litro	4,57	-	APAT CNR IRSA 3280 Man 29 2003(*)	-

La prova pH nelle acque è stata eseguita alle ore: 14:00 del 02.10.2015

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n° 2141/15

(1): è un limite puramente indicativo visto che fa riferimento alle acque messe in vendita in bottiglie o contenitori (Dlgs 31/2001).

(*): la prova non è accreditata

(5) L'incertezza, quando riportata, risulta espressa come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 e corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%

[#] I valori limite o di riferimento sono presi da (i limiti possono fare riferimento a metodiche diverse rispetto a quelle adottate dal laboratorio):

- Dlgs 31/2001

Riconoscimenti:

- *Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004*
- *Iscritto al n.56 del registro Regione Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari*
- *Qualificato dal Ministero della Salute tra i laboratori riconosciuti per effettuare analisi di fibre di amianto*

Il Responsabile Analisi Chimiche

Tenore Rossella

Il Responsabile Analisi Microbiologiche

Dott.ssa Mondino Chiara

Il Responsabile Laboratorio

Boaglio Daniele

Firmato da:
BOAGLIO DANIELE
Motivo:
rdp

Luogo:
Cavallermaggiore
Data: 13/10/2015 09:19:35

Il Responsabile Medilabor

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com